

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 071

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Многоквартирный жилой дом – общежитие
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646330, Омская область, г. Тюкалинск,
ул. 30 лет Победы д.64; E-mail: tsht_tukal@mail.ru т.8(38176)2-35-69
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 1601,2 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка(да, нет) кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1965, год последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2022г.
капитального- не запланировано.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Тюкалинский профессиональный колледж» (БПОУ ТПК)
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail 646330, Омская область,
г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы д.64; E-mail: tsht_tukal@mail.ru
т.8(38176)2-35-69
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное*
подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования
Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail:
educate@omskportal.ru. г.Омск, ул. Красный путь, дом 5 тел.:8(381-2)25-35-
58.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация отдыха детей в каникулярное время, дополнительное образование, длительное пребывание, в том числе с проживанием

2.3. Форма оказания услуг: на объекте (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 75 чел, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день -3 чел.

2.8. Вместимость, пропускная способность- 124 чел.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт с интервалом в 40 минут.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 405 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет_(*нужное подчеркнуть*), дорожное покрытие не ровное, (описание)
их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДУ		16,17,18
5	Санитарно-гигиенические	ДУ		19,20,21,22,23,24,25

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		26,27,28,29,30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию до 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			2022-2024
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	Провести кап.ремонт	2023
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1		Организовать условия доступности	2022-2023
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Устранить перепады высот на пути МГН	2022-2023
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		-		Не требуются	
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		-		Не требуются	
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями		-		Не требуются	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
опорно-двигательного аппарата					
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	-		-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	-		-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	1		Необходимо по ходу движения и открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели При перепаде высот необходимо использовать лестницу или пандус.	2022-2023
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Выделить стоянку автотранспортных средств для инвалидов. На индивидуальных автостоянках следует выделять 10% мест для транспорта	2022-2023

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на коляске. Места для автотранспорта инвалидов желательны размещать вблизи входа, но не далее 50 м. Размер парковочного места 3,6 х 6 м. знак на высоте не менее 1,5 м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1			2022-2023
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1			2022-2023
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1			2022-2023
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		-		Не требуется	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски		-		Не требуются	
4.7. Поручни		1		<p>Установить поручни с двух сторон лестницы на высоте 0,9 м, 0,7 м. Верхний и нижний поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.</p> <p>Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также</p>	2022-2023

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельной стоящей опоре они не</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должны выступать более чем на 0,3 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
4.8. Пандусы	-	-		-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-		-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.10. Раздвижные двери		-		-	
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<p>Размеры универсальной кабины в плане не менее, 1,65 x 2,2м. Следует предусмотреть возможность установки откидных поручней на высоте 0,85 м, штанг поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющую опору для спины. + крючки для одежды, костылей. У дверей</p>	2022-2024

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				санитарно-бытовых помещений или доступных кабин имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м., Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		-		Не требуются	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		-		-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдо переводчика и тифло сурдо переводчика				Не требуются	
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование,			35%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	--
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).				Не требуются	
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			0%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0%		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0%		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0%		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ текущего и капитального 2022-2023 в рамках исполнения п. 3.6 паспорта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И С,Г,О.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru/map>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "01"08. 2022 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "01"08. 2022 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "01"08 2022 года №1

Руководитель КЦСОН



(подпись)

М.П.

Н.А.Гришаева

(инициалы, фамилия)

Дата «01» 08.2022 года